



Департамент образования и науки Кемеровской области
Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 20» г. Междуреченска**

652870, Кемеровская обл.,
г. Междуреченск,
пр. Строителей, 59

Тел / приёмная (384-75) 2-66-92
e-mail: school20@rikt.
Тел / факс (384-75) – 2-53-02

исх. док. № **639**
от «28» октября 2016 г

И. о. начальника ОНДПР
г. Междуреченска и г. Мыски
подполковнику внутренней
службы
В. В. Королёву


О выполнении предписания

Основание: предписание № 63/1/32 от 18.07.2016 г.

Администрация МБОУ Лицея № 20 доводит до Вашего сведения, что в соответствии с предписанием № 63/1/32 от 18.07.2016 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности выполнены следующие работы:

№ п/п	Выявленные нарушения на основании предписания	Срок устранения	Выполненные мероприятия
1	Выполнить из негорючих материалов пожарные шкафы: Корпус № 1 (пр. Строителей, 59) – пожарный шкаф №3; Корпус № 2(ул. Вокзальная, 42) – пожарный шкаф, расположенный на 1 этаже. Рукава пожарных кранов перекатать на новую скатку.	01.11.2016г.	Произведена замена пожарных шкафов из негорючих материалов. Рукава пожарных кранов перекатаны.
2	Корпус № 1 (пр. Строителей, 59) - крыльца эвакуационных выходов из библиотеки, актового зала и здания школы оборудовать исправным ограждением с перилами.	01.11.2016	Крылечки эвакуационных выходов оборудованы ограждением с перилами.

Директор МБОУ Лицей № 20:



И.Г.Бозина